



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67

mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-20/2024

Piekary Śląskie, dnia 10.06.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI STWiOR, ZMIANA TREŚCI STWiOR w postępowaniu pn.

Wymiana stolarki drzwiowej – w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Piekarach Śląskich.

- w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Technicznej Warunków i odbioru robót Zamówienia (STWiOR) zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

„Zgodnie z zapisem w STWiOR pkt 8.1 prosimy o określenie w jakiej klasie odporności na włamanie mają być wykonane drzwi ?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania w sprawie określenia zastosowania klasy odporności na włamanie informuję, że Zamawiający nie wymaga zastosowania klasy RC dla drzwi stalowych do klatek schodowych o współczynniku przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jednakże zastrzega sobie zastosowanie panelu dolnego wykończonego obustronnie blachą grubości m.in. 2 mm (potwierdzone pisemnie), pomiędzy którymi zastosowane jest wypełnienie wełną mineralną,

Zmiana: W Załączniku STWiOR w pkt 8.1

Jest:

...Przed montażem wykonawca powinien przedstawić certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdzający zakwalifikowanie drzwi do odpowiedniej klasy odporności na włamanie. ...

Zmienia się na:

Zamawiający nie wymaga zastosowania klasy RC dla drzwi stalowych do klatek schodowych o współczynniku przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jednakże zastrzega sobie zastosowanie panelu dolnego wykończonego obustronnie blachą grubości m.in. 2 mm (potwierdzone pisemnie), pomiędzy którymi zastosowane jest wypełnienie wełną mineralną.

Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści STWiOR stają się integralną częścią STWiOR.

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Krzysztof Horzela

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

mgr Wioletta Bielawska