



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
tel.: 32 287 29 81, tel./fax: 32 287 19 67
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

ZGM/NZ-263-102/2026

Piekary Śląskie, dnia 24.06.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI ZAPYTANIA O CENĘ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „*Termomodernizacja ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Karola Miarki 1 w Piekarach Śląskich.*”, przeprowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 170 000 złotych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1 :

"W związku z prowadzonym w/w postępowaniem proszę o doprecyzowanie poz. w kosztorysie poz. 14 oraz 38. W poz. 14 jaka ma być grubość płyt z wełny mineralnej oraz w poz. 38 jaka ma być grubość płyty styropianowej i czy ma to być styropian wodoodporny czy styrodur ?"

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami OPZ grubość wełny mineralnej wynosi 15 cm, płyty styropianowej 10 cm. Zgodnie ze STWiORB mogą zostać zastosowane płyty XPS czyli styrodur lub EPS wodoodporny czyli styropian wodoodporny.

W związku z powyższą odpowiedzią termin składania i otwarcia ofert nie zostaje zmieniony.

Powyższe zmiany stanowią integralną część zapytania ocenę.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Martyna Kapkowska

**Inspektor
ds. zamówień publicznych**

mgr Janusz Kołodziej

Samorządowy zakład budżetowy Gminy Piekary Śląskie