Z.G.M.
PIEKARY ŚLĄSKIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-137/2022 Piekary Śląskie, dnia 14.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA O CENĘ

dotyczy: postępowania pn.

Wymianę (zakup z montażem) stolarki okiennej w lokalach administrowanych przez ZGM w Piekarach Śląskich"

Działając w imieniu Gminy Piekary Śląskie - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, na podstawie Regulaminu udzielania, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w postępowaniu na: Wymianę (zakup z montażem) stolarki okiennej w lokalach administrowanych przez ZGM w Piekarach Śląskich, Zamawiający zamieszcza treść zapytania Wykonawcy do Zapytania o cenę i udziela na nie odpowiedzi.

Pytania:

1. Proszę o informację, czy w oknach mają być zastosowane szyby dźwiękochłonne. Przy wkładach jednokomorowych osiągniemy RW = 33dB, przy wkładach dwukomorowych Rw - 34dB. Nigdy nie osiągniemy wyniku Rw >35 dB.

Odpowiedź

W nawiązaniu do zapytania Wykonawcy informujemy:

Po analizie i przeprowadzonych konsultacjach pkt. 2.2 STWiORB otrzymuje brzmienie:

2.2. Parametry wymagane dla okna lub drzwi:

- średni współczynnik przenikania ciepła dla okien pionowych z szybami zespolonymi jednokomorowymi minimum Ug ≤ 1,1W/m2 K (nie większy niż),
- **współczynnik dźwiękochłonności RW ≤ 33dB cześć (nie większy niż),**
- każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem lub innym gazem szlachetnym (4/16/4),
- szczelność nie mniejsza niż w klasie 3 według PN-EN 12207:2001,
- mocowanie okien zgodnie z instrukcją producenta i normami,
- kolor okien i drzwi biały,
- skrzydło okienne według załączonej dokumentacji,
- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Martyna Kapkowska