



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67

mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-130/2024

Piekary Śląskie, dnia 28.10.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE DO ZAPYTANIA O CENĘ

w postępowaniu pn.

„Ocieplenie stropu piwnicy w budynku przy ulicy Wigury 5 w Piekarach Śląskich”

- w związku z zapytaniem do postępowania na ocieplenie stropu zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

„Witam. Lambda wełny Fibrecover to 0,036. Państwa wymagania to lambda 0,035. Czy różnica o 0,001 lambda robi taką dużą różnicę dla Państwa ???? - tym bardziej że różnica to parę mm żeby uzyskać ten sam opór termiczny izolacji. Państwo podajecie grubość izolacji w cm a nie mm więc granica błędu pozostałaby taka sama.

Państwa zapytanie ofertowe skierowane jest tylko i wyłącznie do jednego dystrybutora tej wełny (firmy Millenium z Rybnika) który ma swoich wykonawców i ma wyłączność na ten materiał (ma tym samym prawa do regulowania cen na rynku swojego materiału). W takiej kwestii nie ma mowy o żadnej konkurencji rynkowej a Państwa zapytanie to tylko czysta proforma żeby firma z Rybnika dostała tę usługę do wykonania.

Proszę o ustosunkowanie się do mojej sugestii i proszę o odpowiedź czy możemy ofertować nasz zbliżony parametrami materiał czy też nie.”

Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość zastosowania innego materiału, o innym parametrze "lambda", przy jednoczesnym zmianie jego grubości tak, by sumarycznie współczynnik przenikania ciepła "U" dla warstwy ocieplenia był taki sam, jak współczynnik ocieplenia zgodnie z OPZ, STWiORB i przedmiarem.

Powyższa odpowiedź staje się integralną treścią zapytania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, **termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 05.11.2024 r. do godziny 10:00.**

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Martyna Kapkowska

Inspektor
ds. zamówień publicznych

mgr Janusz Kołodziej Samorządowy zakład budżetowy Gminy Piekary Śląskie