



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67

mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-23/2024

Piekary Śląskie, dnia 08.02.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

dotyczy: postępowania pn.

„Wymianę kotłów ogrzewania gazowego c.o.”

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w postępowaniu na Wymianę kotłów ogrzewania gazowego c.o., w związku z pytaniami do zapytania o cenę Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy lokale, w których będzie wymiana kotła gazowego posiadają sprawną instalację gazową?

Odpowiedź nr 1

Tak, lokale, w których będzie wymiana kotła gazowego posiadają sprawną instalację gazową

Pytanie nr 2

Czy w zakresie wykonawcy jest doprowadzenie/wykonanie nowej instalacji gazowej od gazomierza do m. montażu nowego kotła? Jakie to są odległości na doprowadzenie instalacji gazowej? Czy może takich nie ma?

Odpowiedź nr 2

W zakresie Wykonawcy nie ma doprowadzenia/wykonania nowej instalacji gazowej.

Pytanie nr 3

Ile płytek ceramicznych jest do uzupełnienia? STWiOR wskazuje że są, a przedmiar nic o tym nie mówi?

Odpowiedź nr 3

W przypadku konieczności uzupełnienia płytek ceramicznych roboty te będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 4

Jaka jest długość kominów powietrzno-spalinowych ?

Odpowiedź nr 4

W zależności od lokalizacji mieszkania, przedmiar zakłada 17 mb.

Pytanie nr 5

STWiOR wskazuje na montaż wyczystki? Gdzie ma być ta wyczystka? Jeżeli montowany jest komin dwuścienny, na dole komina nie ma potrzeby montażu wyczystki?

Odpowiedź nr 5

Inna nazwa wyczystki to trójnik z rewizją.

Pytanie nr 6

Wg, przedmiaru, co trzeba zabudować płytą G-K?

Odpowiedź nr 6

Instalacja komina może być w zabudowie kartonowo-gipsowej.

Pytanie nr 7

Czy próba szczelności ma być wykonana do każdej instalacji gazowej od gazomierza do lokalu mieszkalnego? czy tylko od kotła gazowego do miejsca wpięcia w istniejącą instalację gazową?

Odpowiedź nr 7

Tak. Próba szczelności ma być wykonana do każdej instalacji gazowej od gazomierza do lokalu mieszkalnego.

Pytanie nr 8

Jeżeli wymagacie montażu kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania to podłączenie kotła gazowego z istniejącą instalacją gazową może być na wężu ze stali nierdzewnej, dedykowanej do podłączenia odbiorników gazu z obecną instalacją. Czy na takie rozwiązanie Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź nr 8

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z-C A D Y R E K T O R A
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Martyna Kapkowska

Inspektor
ds. zamówień publicznych

mgr Janusz Kołodziej Samorządowy zakład budżetowy Gminy Piekary Śląskie