

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA O CENĘ

dotyczy: postępowania pn.

### „Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonego placu z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym przy ul. W. Sikorskiego 8a, b, c, d w Piekarach Śląskich”

Działając w imieniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, na podstawie Regulaminu udzielania, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w postępowaniu na: **Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonego placu z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym przy ul. W. Sikorskiego 8a, b, c, d w Piekarach Śląskich**, Zamawiający zamieszcza treść zapytania Wykonawcy do Zapytania o cenę i udziela na nie odpowiedzi.

#### **Pytanie**

Mam konkretne pytanie dotyczące tych kontenerów:

1. Czy one są umieszczone w betonie?
2. Czy worek do kontenera jest konieczny?
3. Czy zamiast worka może być metalowy pojemnik na odpady?

Nasze kontenery mają konfigurację jak w załączniku, czy chodzi o ten typ kontenera?

#### **Odpowiedź**

W nawiązaniu do zapytania Wykonawcy informujemy :

1. Zamawiający nie wymaga umieszczenia kontenerów w betonie.
2. Zamawiający informuje, że worek nie jest konieczny.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany worka na wkład metalowy pod warunkiem zachowania funkcjonalności zgodnej z zapytaniem o cenę.

Zgodnie z przesłanym przez Państwa zdjęciem pojemników (załącznik do wyjaśnień) Zamawiający informuje, iż składana oferta musi spełniać wymogi zgodnie z zapytaniem o cenę. Mechanizm podnoszenia przy użyciu dźwigu HDS. Przypominamy również, że konieczne jest, aby kontenery posiadały misy odciekowe co dotyczy odpadów zmieszanych oraz BIO. Natomiast, jeśli chodzi o budowę – część naziemna pojemników musi być w kształcie czworoboku, pozwalającym na instalację, aby boki pojemników (ze względu na brak miejsca) przylegały do siebie. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane pojemniki są równoważne i spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

(-) mgr Wioletta Bielawska

Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Piekarach Śląskich