



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67

mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-35/2024

Piekary Śląskie, dnia 09.08.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI PRZEDMIARU, w postępowaniu pn.

Wymiana drzwi wejściowych– w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Generała Okulickiego 3 w Piekarach Śląskich.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w postępowaniu na wymianę drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Generała Okulickiego 3 w Piekarach Śląskich, w związku z zapytaniem do treści przedmiaru Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie:

„Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie 5.1.9 z "Klauzuli o uzgodnienie kosztorysu", a konkretniej tabliczki. Chodzi o klasę odporności ogniowej?”

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania wyjaśniamy że stolarka powinna być wyposażona w tabliczkę znamionową w zakresie:

- nazwy producenta i klasy stolarki;
- w zakresie drzwi wejściowych do budynku bez klasy odporności ogniowej z uwagi że nie jest wymagana;
- alternatywnie można dostarczyć do oferty stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczające produkt do stosowania w budownictwie

Jednocześnie informujemy, że pozostałe wymogi określone w OPZ, STWiORB i przedmiarze robót pozostają bez zmian.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
- w Piekarach Śląskich
mgr Wioletta Bielawska

Inspektor
ds. zamówień publicznych
mgr Janusz Kołodziej