



## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie  
tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67  
mail: zgm@zgm.piekary.pl \* www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-119/2024

Piekary Śląskie, dnia 23.10.2024 r.

### ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAPYTANIA O CENĘ

w postępowaniu pn.

#### „Ocieplenie stropu piwnicy w budynku przy ulicy Wigury 5 w Piekarach Śląskich”

- w związku z zapytaniem do postępowania na ocieplenie stropu zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

#### Pytanie:

„Zwracam się do Państwa z zapytaniem dotyczącym składania ofert na izolację natryskową Białe Ciepło w Piekarach Śląskich na ul. Wigury 5 (grubość izolacji 12 cm) odnośnie czy można złożyć ofertę na natrysk wełny FIBRACOVER która jest alternatywą do Białego Ciepła. Ze względu że nie zostało dużo czasu na złożenie takiej oferty prosiłbym o szybką odpowiedź od Państwa. Dokumenty do Naszego systemu wysłałam w załącznikach.

System FIBRECOVER spełnia tak samo jak Białe Ciepło warunki ppoż., czyli ma klasę A1”

#### Odpowiedź:

Zaproponowany materiał na ocieplenie stropu powinien spełniać minimalne parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1.3.), STWiORB-ie (pkt. 1.4.2. oraz pkt. 2.2.), jak również w przedmiarze robót (poz. 3.) - musi posiadać współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda=0,035$  W/m\*K.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną treścią zapytania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, termin składania ofert zostaje bez zmian.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

*mgr Martyna Kapkowska*

Inspektor  
ds. zamówień publicznych

*mgr Janusz Kołodziej*

Samorządowy zakład budżetowy Gminy Piekary Śląskie