

ZALECA SIĘ:

Przemurowanie komina ponad dachem na wysokość ok 0,6 m ze względu na luźne cegły oraz uszczelnienie wskazanego nowego przewodu wentylacyjnego dla mieszkania nr 1 od poziomu mieszkania ponad dach wsadem kwasoodpornym typu ALUFOL zakończonym nasadą typu H o przekroju fi 130 mm z wizjerem.



Zamurować otwór po starej wentylacji.

Zamontować kratkę wentylacyjną 14 cm x 21 cm.

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Kędys
Nr upr. 137/2010

PIEKARNIA ŚL. HALLERA 6111/1

Zakład Kominiarski
LINAR BIS
UL. SEMPOŁOWSKIEJ 33
42-680 TARNOWSKIE GÓRY
TEL: 032 389 71 93



W

☐ - przewody wentylacyjne

Zakład Kominiarski
LINAR BIS
UL. SEMPOŁOWSKIEJ 33
42-680 TARNOWSKIE GÓRY
TEL: 032 389 71 93