



## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie  
tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67  
mail: zgm@zgm.piekary.pl \* www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-89/2023/WM

Piekary Śląskie, dnia 07.09.2023 r.

### ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

dotyczy: zapytania o cenę pn.

#### „Montaż systemu monitoringu na elewacji budynku przy ul. Gen. Okulickiego 4”

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w postępowaniu na montaż systemu monitoringu na elewacji budynku przy ul. Gen. Okulickiego 4, związku z pytaniem do treści zapytania o cenę Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### Pytanie

Montaż okablowania ma być wykonany na elewacji pod warstwami ocieplenia, następnie - przywrócenie elewacji oraz terenu wokół budynku do stanu pierwotnego.

Czy chodzi tutaj o zaszpachlowanie wyciętych koryt na przewody, czy wiąże się to z zaszpachlowaniem oraz pomalowaniem elewacji takim samym kolorem farby jaki jest obecnie?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż okablowanie systemu monitoringu zgodnie ze specyfikacją techniczną winno być poprowadzone pod warstwą ocieplenia na zasadzie przecisku przez styropian. Nie wykonujemy żadnych nacięć na elewacji budynku a także nie montujemy na elewacji kanałów WDK ze względu na termomodernizację, która jest objęta gwarancją.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

*mgr Martyna Kapkowska*

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr inż. Aleksandra Lubosik