



## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

tel.: 32 287 29 81, 32 287 19 67

mail: zgm@zgm.piekary.pl \* www: www.zgm.piekary.pl

Znak sprawy: ZGM/NZ-263-96/2023/WM

Piekary Śląskie, dnia 29.09.2023 r.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dotyczy: postępowania pn.

#### „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 7 w Piekarach Śląskich”

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest równa lub większa niż kwota 130 000 złotych w postępowaniu na termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 7 w Piekarach Śląskich, związku z zapytaniami do treści Warunków Realizacji Zamówienia (WRZ) poniżej udziela odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości związanych z montażem płyt balkonowych HPL. W dokumentacji projektowej w załączniku – Projekt zamienny balustrad jest informacja, iż konstrukcje balustrad należy wykonać ze stal z wypełnieniem z płyt laminowanych HPL gr. 8mm np. firmy Kronospan, natomiast dołączony przedmiar robót nie uwzględnia tych prac. Poz. 82. kosztorysu uwzględnia tylko montaż balustrad, czy w tej pozycji należy przyjąć również płyty HPL? Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że w poz. 82 przedmiaru 8% - *Balustrady balkonowe h=112cm stalowe ocynkowane i malowane proszkowo z wypełnieniem z płyt HPL - dostawa i montaż suma 2097 kg*, należy wycenić koszt płyt HPL.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Piekarach Śląskich

*mgr Wioletta Bielawska*

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr inż. Aleksandra Lubosik