

07. 02. 2023

P. B. Wójcik  
+ insp. Masłowski



**MPWiK**  
PIEKARY ŚLĄSKIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60  
41-940 Piekary Śląskie

07. 02. 2023 AM

L.dz. .... zał. ....

**Dotyczy:** warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Przyjaźni 87 w Piekarach Śląskich.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie j.w. MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. informuje:

- Po otrzymaniu w/w wniosku przeprowadzono wizję w terenie, która wykazała, że:
  - istnieje przyłącze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do granicy nieruchomości (zaznaczone na mapie),
  - ścieki sanitarne z budynku przy ul. Przyjaźni 87 odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
- W związku z powyższym oraz mając na uwadze zapisy art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) zgodnie, z którym zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, wzywamy Państwa do niezwłocznego odcięcia dopływu ścieków sanitarnych od ww. urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
- Na planie w rejonie przedmiotowej nieruchomości naniesiono orientacyjny przebieg sieci wod.-kan. eksploatowanych przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
- Poniżej przedstawiamy warunki techniczne odprowadzania ścieków bytowych z Państwa nieruchomości:
  - do granicy Państwa nieruchomości przy ul. Przyjaźni 87 doprowadzony jest rurociąg kanalizacji sanitarnej o średnicy  $\varnothing 160$  mm, poprzez który należy odprowadzić ścieki sanitarne z budynku do kanału sanitarnego w ul. Głównej,
  - na istniejącym przyłączu, zaraz za granicą dz. nr 409/46 patrząc od strony kanału w ul. Głównej należy zbudować studnię rewizyjną z tworzywa sztucznego o średnicy min. 400mm,
  - wykonać wewnętrzną instalację sanitarną z rur litych PVC, SDR 34,, szeregu ciężkiego typu „S” o średnicy min. 160mm,
  - ww. instalację włączyć do studni rewizyjnej,
  - jakość odprowadzanych ścieków powinna odpowiadać średnim wartościom ścieków bytowych,
  - przed przystąpieniem do robót sanitarnych należy zlecić pisemnie nadzór nad wykonaniem ww. rurociągu kanalizacji sanitarnej,
  - przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację wybudowanej instalacji:

- mapa powykonawcza,
- plik .gml.

Inwentaryzacja powinna być zgłoszona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

5. W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiega ponadto kanalizacja deszczowa nie stanowiąca własności MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. W związku z powyższym o warunki przyłączenia należy zgłosić się do Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
6. Jednocześnie MPWiK informuje, iż instalację kanalizacji sanitarnej należy wybudować niezwłocznie, najpóźniej do dnia **01.07.2023r.**, dzięki czemu wyeliminowany zostanie dopływ ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej. Po tym terminie zostanie przeprowadzona kontrola.

załącznik:

1 x plan sytuacyjny

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. *Małgorzata Małocha*

Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x ES

1 x TS

1 x a/a

Opracowała: Patrycja Imiela nr tel. kont. (32) 287 98 02 wew. 360

